

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗУНГАРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

28.10.2024

75-ОД

**Об установлении противопожарного режима в
МБОУ Зунгарская ООШ.**

В целях обеспечения пожарной безопасности в МБОУ Зунгарская ООШ , а также выполнения противопожарных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года), «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в МБОУ Зунгарская ООШ противопожарный режим:

1.1. Запрещается:

- 1.1.1. курение во всех помещениях МБОУ Зунгарская ООШ и на прилегающей территории
 - 1.1.2. хранение легковоспламеняющихся и горячих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях МБОУ Зунгарская ООШ
 - 1.1.3. складировать упаковки и другие отходы на путях эвакуации;
 - 1.1.4. пользоваться неисправными электроприборами, поврежденными розетками;
 - 1.1.5. прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
 - 1.1.6. использовать электронагревательные приборы без подставки из негорючего материала;
 - 1.1.7. размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
 - 1.1.8. использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
 - 1.1.9. использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией и со следами термического воздействия;;
 - 1.1.10. оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;
 - 1.1.11. сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории МБОУ Зунгарская ООШ .
- 1.2. Ежедневно после окончания работы производить влажную уборку и выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора.

1.3. В случае возникновения пожара:

- 1.3.1. немедленно сообщить о ситуации в пожарную охрану, сообщить о пожаре (возгорании) вышестоящему руководству, прекратить работу (в том числе с электрооборудованием), оповестить людей о пожаре, эвакуировать их из здания;
 - 1.3.2. обесточить электросеть помещений МБОУ Зунгарская ООШ главным рубильником. Главный рубильник находится в электрощитовой (ЭЩ);
 - 1.3.3. при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять посильные меры по тушению очага возгорания (пожара) в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить углекислотными либо порошковыми огнетушителями.
- 1.4. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасных работ оформить наряд-допуск на выполнение огневых работ, удалить из помещения людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

1.5. Порядок закрытия помещений:

- 1.5.1. закрытие помещений по окончании рабочего времени производится после отключения от электрической сети всех электропотребителей, в том числе бытовых электроприборов, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, системы противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
- 1.5.2. рабочие места сотрудников МБОУ Зунгарская ООШ перед их уходом с работы должны быть очищены от мусора;
- 1.5.3. категорически запрещено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание;
- 1.5.4. каждый сотрудник МБОУ Зунгарская ООШ после окончания работы обязан проверить внешним визуальным осмотром помещения, которое он покидает. При осмотре помещений особое внимание обратить на отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов;
- 1.5.5. покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей.

1.6. Противопожарный инструктаж:

- 1.6.1. Противопожарные инструктажи проводить по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников МБОУ Зунгарская ООШ .
- 1.6.2. Противопожарные инструктажи проводить в соответствии с "Порядком, видами, сроками обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в МБОУ Зунгарская ООШ , по программам противопожарного инструктажа" (Далее - "Порядок"), разработанным в соответствии с Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», в целях

организации обучения работников МБОУ Зунгарская ООШ мерам пожарной безопасности.

1.6.3. Вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи проводит ответственный за пожарную безопасность в МБОУ Зунгарская ООШ директор Фёдорова Л.Д..

1.6.4. Программы проведения вводного, первичного, повторного инструктажей утверждаются, в соответствии с Порядком, руководителем МБОУ Зунгарская ООШ.

1.6.5. Не допускать к самостоятельной работе рабочих и служащих МБОУ Зунгарская ООШ, не прошедших инструктаж по пожарной безопасности.

1.6.6. Проведение инструктажей по пожарной безопасности оформлять в журналах инструктажей по пожарной безопасности.

1.7. Первичные средства пожаротушения:

1.7.1. размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание;

1.7.2. каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.;

1.7.3. на вновь приобретенные огнетушители нанести порядковый номер белой краской, сделать записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

1.7.4. огнетушители всегда содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать;

1.7.5. техническое обслуживание, проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей проводить в установленные сроки, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации;

1.7.6. огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, заменять резервными огнетушителями с аналогичными параметрами;

1.7.7. о проведенных проверках и испытаниях делать отметки на огнетушителе, результаты проверок и проведенных работ фиксировать в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

1.8. Лицу, ответственному за пожарную безопасность в МБОУ Зунгарская ООШ :

1.8.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов при эксплуатации и содержании противопожарного водоснабжения, проведение периодического (раз в 6 месяцев, весной и осенью) освидетельствования пожарных кранов с регистрацией в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

1.8.2. Обеспечить постоянный контроль за работоспособностью и исправностью установок пожарной автоматики, за ведением необходимой эксплуатационной документации. Результаты проведенных работ и испытаний регистрировать в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

1.8.3. Осуществлять контроль за соблюдением требований нормативных документов по электроэнергетике при эксплуатации силового и осветительного электрооборудования.

1.8.4. Обеспечить ежедневное проведение визуального осмотра силового и осветительного электрооборудования на предмет выявления возможных повреждений и неисправностей.

1.8.5. Обеспечить контроль за своевременным проведением замеров сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования, смонтированных в помещениях.

2. Ответственным за обеспечение выполнения настоящего приказа назначается ответственный за пожарную безопасность в МБОУ Зунгарская ООШ директор Фёдорова Л.Д.
3. С содержанием настоящего приказа ознакомить всех сотрудников организации под роспись. Ответственный - директор Фёдорова Л.Д.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Фёдорова Л.Д.

С приказом ознакомлен (а):

Ф.И.О.	Дата, подпись
Дубовец Н.В.	
Павлова Е.А.	
Улаханова С.Ф.	
Лавренов Г.Д.	
Касаткина Л.М.	
Улаханова С.В.	
Юровский А.М.	
Бальбурова Г.К.	
Бильдушкин Л.Т.	
Исаченко Е.Е.	
Очередных Г.В.	
Петухова С.В.	
Зайцев А.А.	